



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ

Централен офис: 1505 София, бул. "Симняково" №23
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 3396

Издава се на основание чл. 14, ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

HDPE гофрирани тръби

От полиетилен със сложно структурирана конструкция на стената,
с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност
за изграждане на безнапорни подземни дренажни и канализационни системи тип "В"
в асортимент, с размери, напречна коравина
и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания,
посочени в Приложение № 1 към настоящия Сертификат

пуснат на пазара от

PEŠTA N d.o.o.

1300 Kaplara 189, 34301 Bucovik , Serbia

и произвеждан в

PEŠTAN d.o.o.

1300 Kaplara 189, 34301 Bucovik , Serbia

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен
и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 13476-3:2007+A1:2009

БДС EN 13476-3:2007+A1:2009/NA:2015

*и т.12 от Приложение 2 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството*

Сертификатът е издаден на **27.04.2020 г.**, отменя Сертификат № **14-НУРВСПСРБ-2413** от **26.04.2017 г.** и остава валиден за срок 3 години, до **26.04.2023 г.** при условие, че производителят осигурява постоянно на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София

Дата: 27.04.2020 г.

Директор на Дирекция „ОС”

Т. Любенова /

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ

Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ



1. Размери и напречна коравина

Номинален размер DN/OD и DN/ID	Клас напречна коравина SN (kN/m ²)
OD160, OD200, OD250, OD315, OD400, OD500	SN4
OD160, OD200, OD250, OD315, OD400, OD500	SN8
ID140, ID200, ID250, ID300, ID400, ID500, ID600, ID800	SN4
ID140, ID200, ID250, ID300, ID400, ID500, ID600, ID800	SN8

2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Външен вид	с гладка и чиста повърхност, без шупли, Съгласно т.6 на БДС EN 13476-1:2008
Цвят	DN/OD 160-315, SN4: черен/син DN/OD 160-315, SN8: черен/зелен DN/OD 400-500, SN 4/SN8: черен OD/ID 140-800, SN4: черен/жълт OD/ID 140-800, SN8: черен/бял
Геометрични характеристики на тръби, mm	DN/OD 160÷500; DN/ID 140÷800 Съгласно табл. 5 БДС EN 13476-3:2007+A1:2009, БДС EN 13476-3:2007+A1:2009/NA:2015
Индекс на стопилка по маса (MFR), g/10min 190 °C/ 5 kg/10min	Изменение ± 20% между MFR на суровината и тръбата съгласно таблица NA.21 БДС EN 13476-3:2007+A1:2009/NA:2015
Устойчивост на нагряване	Без разслояване, пукнатини и мехури Съответства на т. 8.3.1., табл. 12 БДС EN 13476-3:2007+A1:2009, БДС EN 13476-3:2007+A1:2009/NA:2015
Напречна коравина SN, kN/m ²	≥ декларираната стойност за SN Съответства на т. 9.1.1, табл. 14 БДС EN 13476-3:2007+A1:2009, БДС EN 13476-3:2007+A1:2009/NA:2015
Устойчивост на удар (0 °C)	TIR ≤ 10 % без счупване Съответства на т. 9.1.1, табл. 14 БДС EN 13476-3:2007+A1:2009, БДС EN 13476-3:2007+A1:2009/NA:2015
Напречна гъвкавост, kN	Без деформация мин. 30 % от d _{cm} Съответства на т. 9.1.2, табл. 14 БДС EN 13476-3:2007+A1:2009, БДС EN 13476-3:2007+A1:2009/NA:2015

Място: гр. София
Дата: 27.04.2020 г.

Директор на Дирекция „ОС”
/Т. Любенова /

