



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ

Централен офис: 1505 София, бул. "Ситняково" №23
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 3390

Издава се на основание чл. 14, ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

**Тръби от полипропилен рандом (PP-R)
с търговска марка "Fluidterm"**

са предназначени за изграждане на сградни инсталации за студена и топла вода в асортимент, размери, работно налягане и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания, посочени в Приложение № 1 към настоящия Сертификат

пуснат на пазара от
PEŠTA N d.o.o.

1300 Kaplara 189, 34301 Bucovik , Serbia

и произвеждан в
PEŠTAN d.o.o.

1300 Kaplara 189, 34301 Bucovik , Serbia

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен
и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN ISO 15874-2:2013

БДС EN ISO 15874-2:2013/NA:2014

*и т.16 от Приложение 2 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството*

Сертификатът е издаден на **24.04.2020 г.**, отменя Сертификат № **14-НУРВСПСРБ-2408** от **26.04.2017 г.** и остава валиден за срок 3 години, до **23.04.2023 г.** при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 24.04.2020 г.

Директор на Дирекция „ОС”

(Т. Любенова /

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ

Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ



1. Асортимент, размери и налягане

Асортимент	Номинален размер dn (mm)	Работно налягане PN (bar)
Тръби от PP-R "Fluidterm" Цвят: бял, зелен, сив	16 ÷ 160	10/16/20
Тръби от PP-R "Fluidterm" Цвят:бял, зелен, сив	20 ÷ 63	25
Тръби от PPR-AL-PPR "Fluidterm" Цвят: бял, зелен, сив	20 ÷ 63	20

2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Външен вид	с гладка и чиста повърхност , без шупли, съгласно т.5.1. БДС EN ISO 15874-2:2013 БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Цвят	бял, зелен и сив
Геометрични характеристики, mm	Група 1: dn 16÷dn 63 mm Група 2: dn 63÷dn 160 mm съгласно т.6.2 , таблица 5 и таблица 9 БДС EN ISO 15874-2:2013 БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Хидростатична якост (95 °C/165 h)	без течове и пробиви повече 165 h съгласно т.7., таблица 10 БДС EN ISO 15874-2:2013 БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Надлъжно свиване , %	≤ 2 % без промяна съгласно т.8., таблица 11 БДС EN ISO 15874-2:2013 БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Индекс на стопилка по маса (MFR), g/10 min 230 °C, 2,16 kg/10min	± 30 % между MFR на суровината и тръбата съгласно т.8., таблица 11 БДС EN ISO 15874-2:2013 БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Устойчивост на удар по Шарпи, %	Без счупване на 10 бр. проби, съгласно т.8., таблица 11 БДС EN ISO 15874-2:2013 БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014

Място: гр. София
Дата: 24.04.2020 г.

Директор на Дирекция „ОС“

/Т. Любенова/



БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ

Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ

Централен офис: 1505 София, бул. "Ситняково" №23
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 3391

Издава се на основание чл. 14, ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

Свързващи части от полипропилен рандом (PP-R) с търговска марка "Fluidterm"

са предназначени за изграждане на сградни инсталации за студена и топла вода
в асортимент, размери, работно налягане и оценени характеристики
в съответствие с националните изисквания, посочени в Приложение № 1 към настоящия Сертификат

пуснат на пазара от
PEŠTA N d.o.o.

1300 Kaplara 189, 34301 Bucovik , Serbia

и произвеждан в
PEŠTAN d.o.o.

1300 Kaplara 189, 34301 Bucovik , Serbia

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен
и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN ISO 15874-3:2013

БДС EN ISO 15874-3:2013/NA:2015

*и т.17 от Приложение 2 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството*

Сертификатът е издаден на **24.04.2020 г.**,отменя Сертификат № 14-НУРВСПСРБ-2409 от **26.04.2017 г.** и остава валиден за срок 3 години, до **23.04.2023 г.** при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 24.04.2020 г.

Директор на Дирекция „ОС”



БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ

Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ



1. Асортимент и номинален размер

Асортимент	Номинален размер d mm
Фасонни части за свързване чрез полифузионно заваряване:	
Коляно 90°	20 ÷ 63
Коляно 45°	20 ÷ 63
Тройник	20 ÷ 63
Муфа	16 ÷ 63
Редуктор дълго рамо	20 ÷ 63
Редуктор късо рамо	20 ÷ 63
Седлови присъединител	40 ÷ 63/ 20 ÷ 25
Коляно с вътрешна/външна резба	20
Кръстач	20 ÷ 25
Тристранно коляно 90°	20 ÷ 25
Капа	20 ÷ 63
Фасонни части с метална резба:	
Коляно 90° с вътрешна резба	20 x1/2" ÷ 25/20 x1/2"
Коляно на 90° с външна резба	20 x1/2"
Коляно на 90° с вътрешна/външна резба	20 x1/2"
Коляно на 90° с вътрешна резба и скоба за закрепване	20 x1/2"
Тройник намалител с вътрешна резба	20 x1/2" ÷ 25/20 x1/2"
Тройник намалител с външна резба	20 x1/2" ÷ 25/20 x1/2"
Муфа с външна резба	16x1/2" ÷ 63 x2" 20/25" ÷ 1/2" x3/4" 25/20 ÷ 1/2"
Муфа с вътрешна резба	16x1/2" ÷ 63 x2" 20/25" ÷ 3/4" 25/20 ÷ 1/2"
Акcesoари	
Скоба къса	20 ÷ 25
Скоба	20 ÷ 40
Скоба "Pestan"	20
Обходно коляно	20 ÷ 32
Монтажна връзка	19x1/2
Седлови присъединител с вътрешна резба	20x1/2 ÷ 25x3/4"
Универсален Адаптор с вътрешна резба	16
Адаптор с външна резба	20 ÷ 25
Адаптор с вътрешна резба	16

Място: гр. София
Дата: 24.04.2020 г.

Директор на Дирекция „ОС“
/Т. Любенова /



БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ



Приложение № 1
Към Сертификат за съответствие № 14– НУРВСПСРБ-3391

2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Външен вид	с гладка и чиста повърхност , без шупли, съгласно т.5.1. БДС EN ISO 15874-3:2013 БДС EN ISO 15874:3:2013/ NA:2015
Цвят	бял, сив и зелен
Геометрични характеристики, mm	Група 1/2/3/4 съгласно таблица 3 и таблица 4 БДС EN ISO 15874-3:2013 БДС EN ISO 15874:3:2013/ NA:2015
Хидростатична якост (20 °C/1 h)	без течове и пробиви повече 1 h съгласно т.4., таблица 1 БДС EN ISO 15874-3:2013 БДС EN ISO 15874:3:2013/ NA:2015
Хидростатична якост (80 °C/165 h)	без течове и пробиви повече 165 h съгласно т.4., таблица 1 БДС EN ISO 15874-3:2013 БДС EN ISO 15874:3:2013/ NA:2015
Индекс на стопилка по маса (MFR), g/10 min 230 °C, 2,16 kg/10min	± 30 % между MFR на суровината и свързващата част съгласно т.8 БДС EN ISO 15874-3:2013 БДС EN ISO 15874:3:2013/ NA:2015

Място: гр. София
Дата: 24.04.2020 г.

Директор на Дирекция „ОС”
/Т. Любенова /





"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ

Централен офис: 1505 София, бул. "Ситняково" №23
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 3392

Издава се на основание чл. 14, ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

**Тръби от полипропилен рандом с фибростъкло (PP-R/PP-GF/PP-R)
с търговска марка "Fluidterm"**

са предназначени за изграждане на сградни инсталации за студена и топла вода
с работно налягане **PN 10/16/20/25 bar**, външен диаметър **dn от 20 mm до 110 mm**
и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания,
посочени в Приложение № 1 към настоящия Сертификат

пуснат на пазара от
PEŠTA N d.o.o.

1300 Kaplara 189, 34301 Bucovik , Serbia

и произвеждан в
PEŠTAN d.o.o.

1300 Kaplara 189, 34301 Bucovik , Serbia

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен
и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN ISO 15874-2:2013

БДС EN ISO 15874-2:2013/NA:2014

и т.16 от Приложение 2 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Сертификатът е издаден на **24.04.2020 г.**, отменя Сертификат № **14-НУРВСПСРБ-2410**
от **26.04.2017 г.** и остава валиден за срок 3 години, до **23.04.2023 г.** при условие, че производителят
осигурява постоянно на характеристиките на продукта и условията на производството или
производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 24.04.2020 г.

Директор на Дирекция „ОС”
/Т. Любенова /

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ

Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ



2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Външен вид	с гладка и чиста повърхност, без шупли, съгласно т.5.1. на БДС EN ISO 15874-2:2013 БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Цвят	бял, зелен и сив
Геометрични характеристики, mm	Група 1: dn 20÷dn 63 mm Група 2: dn 63÷dn 110 mm съгласно т.6.2, таблица 5 и таблица 9 на БДС EN ISO 15874-2:2013 БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Хидростатична якост (95 °C/165 h)	без течове и пробиви повече 165 h съгласно т.7., таблица 10 БДС EN ISO 15874-2:2013 БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Надлъжно свиване, %	≤ 2 % без промяна съгласно т.8., таблица 11 БДС EN ISO 15874-2:2013 БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Индекс на стопилка по маса (MFR), g/10 min 230 °C, 2,16 kg/10min	± 30 % между MFR на суровината и тръбата съгласно т.8., таблица 11 БДС EN ISO 15874-2:2013 БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014
Устойчивост на удар по Шарпи, %	Без счупване на 10 бр. проби, съгласно т.8., таблица 11 БДС EN ISO 15874-2:2013 БДС EN ISO 15874:2:2013/ NA:2014

Място: гр. София
Дата: 24.04.2020 г.

Директор на Дирекция „ОС”

/Т. Любенова /

